



PRIMAQUA

Lieu : Koutine
Délégation : Sidi Makhlouf
Gouvernorat : Médenine

Unité

Latitude : 33°26'58.07"N
Longitude : 10°22'43.76"E

Plusieurs forages alimentent l'unité de conditionnement d'eau

Aquifère capté

Calcaire du Jurassique sup.

Composition physico-chimique

Cations (mg/l)		Anions (mg/l)	
Calcium (Ca ²⁺)	24.00	Bicarbonates (HCO ₃ ⁻)	42.7
Magnésium (Mg ²⁺)	16.12	Sulfates (SO ₄ ²⁻)	93.52
Sodium (Na ⁺)	63.66	Chlorures (Cl ⁻)	77.66
Potassium (K ⁺)	1.18	Nitrates (NO ₃ ⁻)	4.07
		Fluorures (F ⁻)	0.31
Résidu sec= 349 mg/l		pH= 7.4	

Variétés de conditionnement : - Eau de table.

Débit autorisé (l/s) : 5

Capacité de production (B/H) : 12 000

المركبات المتضمنة	الوزن النسبية
Calcium	32
Magnesium	19.90
Sodium	51.46
Hydrogen	2.56
Sulfur	76.75
Chlorine	79.61
Hydroxyl	4.27
Fluorine	0.65
PH	7.00

الزيادة في الوزن نتيجة لاختلاف تركيبة المعادن

Densification partielle par sources internes



STC
SOCIÉTÉ TUNISIENNE
DE CONDITIONNEMENT

معايير من طرف المؤسسة التونسية للتعبئة والتغليف
Mise en Bouteille par



